

Directia

Punct de lucru

Adresa

PROCES VERBAL DE PUNERE ÎN FUNCȚIUNE A INSTALAȚIEI DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE

Seria: PF Nr. 0230433 / 21.11.2016

Pentru instalația de utilizare a gazelor naturale amplasată la adresa:

localitatea Sacele, județul/sectorul BV, strada Flaurilor nr. 50

bloc, scara 8, etaj, apartament 1, cod poștal, s-au efectuat următoarele:

I. Subsemnatul Sergiu D. Măneș, reprezentant împuternicit al operatorului sistemului de distribuție, în prezența

Beneficiarului Măneș, am realizat următoarele operații la adresa de mai sus:

- montarea contorului de gaze naturale; măsurarea consumului se face prin intermediul unui contor de tip BE, cu debit nominal 4 m³/h, marca BE, seria 1019729, indexul 0 m³; corector de tip, marca, seria, index corectat m³; index necorectat m³
- verificarea etanșeității la racorduri olandeze/ flanșele contorului de gaze naturale;
- sigilarea racordurilor olandeze/ flanșelor contorului de gaze naturale;
- verificarea existenței dopurilor la ramificațiile pentru punctele de consum fără aparate consumatoare de combustibili gazeți;
- verificarea existenței unui document emis de un furnizor de gaze naturale, licențiat de ANRE, din care să reiasă existența unui contract de furnizare pentru adresa de mai sus, încheiat cu Beneficiarul;
- instruirea Beneficiarului privind exploatarea corectă a instalației de utilizare gaze naturale;
- predarea către Beneficiar a unui exemplar din Instrucțiunile pentru utilizarea gazelor naturale.

1. Reprezentant împuternicit al Distrigaz Sud Rețele,

Nume și prenume: Sergiu D. Măneș, legitimație nr., grad, semnătura [semnătură]

2. Beneficiar, Nume și prenume Măneș, semnătura [semnătură]

II. Subsemnatul, în baza prevederilor procesului verbal de recepție tehnică nr. 621 din 21.11.2016, am pus în funcțiune instalația de utilizare gaze naturale executată de operatorul economic autorizat [semnătură], în prezența Beneficiarului la adresa de mai sus, prin realizarea următoarelor operații:

- refularea aerului din instalația de utilizare în conformitate cu prevederile Normelor tehnice aprobate de ANRE;
- verificarea etanșeității, la presiunea gazului din conductă, pentru îmbinările la care nu se fac probe de rezistență;
- verificarea modului de funcționare a aparatelor consumatoare de combustibili gazeți la debit maxim și minim;
- verificarea existenței documentului cu privire la coșurile de fum, în conformitate cu prevederile Normelor tehnice aprobate de ANRE, după caz
- verificarea modului în care se face evacuarea gazelor arse¹;

Au fost puse în funcțiune următoarele aparate consumatoare de combustibili gazeți²:

- tip aparat consumator de combustibil gazos: ET cu un debit instalat de 4.0 (conform specificațiilor producătorului), achiziționat de către de la furnizorul conform certificatului de calitate/declarației de conformitate nr. din data de; numeric aparate 1
- tip aparat consumator de combustibil gazos: cu un debit instalat de (conform specificațiilor producătorului), achiziționat de către de la furnizorul conform certificatului de calitate/declarației de conformitate nr. din data de; numeric aparate
- tip aparat consumator de combustibil gazos: cu un debit instalat de (conform specificațiilor producătorului), achiziționat de către de la furnizorul conform certificatului de calitate/declarației de conformitate nr. din data de; numeric aparate

OBS: Pit în parca la cabinet și scara 8e

1. Responsabil tehnic cu execuția

Nume și prenume legitimație ANRE nr., semnătura [semnătură]

2. Beneficiar, Nume și prenume [semnătură]

Prezentul proces verbal s-a încheiat în 3 exemplare din care fiecare semnatar reține câte un exemplar.

¹ În cazul sobelor ce utilizează arzătoare atmosferice și rupere de tiraj

² Aparat consumatoare de combustibili gazeți care nu sunt supuse reglementărilor ISCIR



PROCES VERBAL
de receptie tehnica a instalatiei de utilizare nr.621/11.11.2016

Semnatarii prezentului proces-verbal, incheiat astazi, ziua 11, luna 11, anul 2016, cu ocazia efectuarii receptiei tehnice a instalatiei de utilizare a gazelor naturale, executata la imobilul din localitatea Sacele Judetul BV str. Florilor Nr.50 casa 2 sc.- et.- ap.1

am constatat urmatoarele:

1. Acordul de acces la sistem nr 12044551 din data 3/11/2016 eliberat de Distrigaz Sud Retele srl
2. Proiectul tehnic nr. 292 a fost intocmit de **SC MIRALEX INSTAL COM SRL** autorizat ANRE nr.13753 prin instalatorul autorizat Topoleanu Elena, legitimatie ANRE nr.311130612 grad ID
3. Proiectul tehnic nr. 292/2016 a fost verificat de Popovici Gh. Sergiu, posesor al atestatului nr.07812
4. Executia lucrarii a fost realizata de **SC MIRALEX INSTAL COM SRL** autorizatia ANRE nr.13723 sub coordonarea responsabilului tehnic cu executia **Borota Marius**, legitimatie nr.408160061, tip EGIU
5. Lucrarea este realizata cu urmatoarele materiale:

a) material tubular OL/PE lungime totala 2.5 ml, din care:

Diametru	2 1/2"	1 1/2"	1 1/4"	1"	3/4"	1/2"
ml.	-	-	-	-	2.5	-

, pozata supraterran achizitionate de S.C S.R.L de la furnizorul: SC SRL

, conform Certificatului de calitate/Declaratiei de conformitate nr. din data de

Diametru	PE Ø 75	PE Ø 40	PE Ø 32
ml.	-	-	14

, pozata subteran, achizitionat de catre Sc SRL de la furnizorul

..... Conform Certificatului de calitate/Declaratiei de conformitate nr. din data de

b) fittinguri 9 Buc. din care:

Diametru	4"	3"	2 1/2"	2"	1 1/2"	1 1/4"	1"	3/4"	1/2"
Teu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cot	-	-	-	-	-	-	-	9	-
Niplu	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Mufa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reductie	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1, Buc. achizitionate de S.C S.R.L de la furnizorul S.C S.r.l, conform Certificatului de calitate

declaratiei de conformitate nr. din data de

c) armaturi de inchidere in numar total de 5 buc., din care:

Diametru	4"	3"	2 1/2"	2"	1 1/2"	1 1/4"	1"	3/4"	1/2"
Robineti	-	-	-	-	-	-	-	5	-

, Buc. achizitionate de S.C S.R.L de la furnizorul S.C S.r.l, conform Certificatului de calitate

declaratiei de conformitate nr. din data de

d) detector de gaz metan avand limita inferioara de detectie de 2% CH4 in aer achizitionate de catre

sc srl de la furnizorul: SC SRL , conform Certificatului de calitate

declaratiei de conformitate nr: din data de:

sau de beneficiar achizitionate de la furnizorul

conform Certificatului de calitate/Declaratiei de conformitate nr. din data de

6. Instalatia de utilizare este realizata pentru urmatoarele puncte de consum:

) CT turbo tiraj forat cu un debit instalat de 4,00 mc/h, achizitionat de catre

de la furnizorul conform Certificatului de calitate/Declaratiei de conformitate nr.

din data de (sau se anexeaza declaratia beneficiarului);

7. Instalatia a fost incercata la probele de presiune ,cu aer, de catre ,legitimatia nr..... ,grad IIID, dupa cum urmeaza:

Instalatia de utilizare pozata subteran:

- proba de rezistenta la 2 bar,timp de 1 ora
- proba de etanseitate la 1 bar,timp de 24 ore

Instalatia de utilizare pozata supateran:

- proba de rezistenta la 1 bar,timp de 1 ora
- proba de etanseitate la 0.2 bar,timp de 24 ore

Rezultatul probelor de presiune este **Admis**.

8. Conducta din otel pozata supateran a fost protejata anticoroziv prin grunduire si vopsire.

9. Pentru conducta din polietilena imbinarile s-au facut prin procedeul de electrofuziune, de catre Cojanu Ciprian Ion utilizand un aparat de tip Georg Fischer, seria 20764, nr. 34, verificat conform recomandarilor, producatorului, conform fisei de verificare anexate (se va anexa fisa de verificare tehnica a aparatului de sudura), iar la documentatia tehnica s-au anexat protocoalele sudurilor nr. 131-132 din data 11.11.2016

Concluzia:

Pe baza documentelor prezentate si a verificarilor proprii, subsemnatii constata ca la executarea lucrarilor s-au respectat prevederile Normelor Tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze respectat naturale aprobate de ANRE si declara admisa receptia tehnica a instalatiei de utilizare.

Prezentul proces-verbal a fost incheiat in 3 exemplare, din care fiecare semnatar a retinut cate un exemplar.

Nume si Prenume

Nr. aut. SEMNATURA

1. Responsabil tehnic cu executia: Borota Marius Aut. Nr. 408160061, tip EGIU/23.08.2021

2. Sudor autorizat pentru polietilena: Cojanu Ciprian Ion Aut. Nr. 800814/25.05.2017

3. Specialisti in domeniu (instalatori autorizati ANRE invitati de beneficiar (Dupa caz))

- obligatia ce ii revine cu privire la inlocuirea racordului flexibil montat in instalatia de utilizare inainte de expirarea duratei normate de utilizare conform recomandarilor producatorului acestuia;
- obligatia ce ii revine cu privire la inlocuirea detectorului de gaze naturale conform recomandarilor producatorului;
- obligatia ca orice modificare adusa ulterior instalatiei de utilizare receptionate sa fie efectuata numai prin intermediul unui operator economic autorizat de catre ANRE;


CNP: 1720728033033
AUTORIZAT GAZE
NATURALE
TIP EGIU
LEGITIMATIE NR. 408160061 / Data: 23.08.2021




3. Beneficiar

MANEA ION ALIN

SCHEMA IZOMETRICA



1:500



—g— retea gaze naturale,existenta
 ●●●●● bransament existent
 ● PR Post reglare
 — instalatie de utilizare gaze naturale,proiectata



12 Data: 20.12.2013

EXECUTANT

LEGITIMATIE NR.408160061/Data:23.08.2021



SC MIRALEX
INSTAL COM S.R.L.

ALIMENTARE INSTALATIE DE UTILIZARE

Beneficiar: MANEA ION ALIN

Adresa: Str.Florilor,nr.50,casa 2,ap.1,Sacele,jud.Brasov

	Numele	Semnata	scara	Plan de situatie 1:500; Schema izometrica; Detaliu sant	Format A4 Nr. pr.292 Nr. plansa IG-2/3
Proiectat	ing.Topoleanu E.		1:500		
Desenat	ing.Topoleanu E.				
Verificat	ing.Popovici S.		2016		

**ACORD DE ACCES
LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE
Nr. 12044551 din data 03.11.2016**

Departament Clientela
Serviciul Acces Gaz
Birou Regional Nord Brasov
Str. Bisericii Romane, nr. 107 A, Loc. Brasov,
jud. Brasov, Cod Postal 500068
Contact on-line: www.distrigazsud-retele.ro

Catre,
DI. MANEA ION-ALIN
Strada LACURILOR, nr.5, BL.6, SC.A
ap.5, loc. BRASOV, jud. Brasov, cod
500301

Cod interfata DGSR: 437431
POD DGSR: DGSVBRA0000678255
Cont contract: 2002226375

Cod partener bransament: 1910775391
Cont contract: 2001976731
Numar interfata: 351056

Stimate solicitant,

1. Urmare cererii dumneavoastra nr. **910411505** din data de **06.10.2016**, va comunicam acordul nostru privind accesul la sistemul de distributie din localitatea **SACELE, judetul Brasov**.
2. Acordul de acces la sistemul de distributie consta in rezervarea de capacitate pentru alimentarea cu gaze naturale a urmatoarelor aparate de utilizare:
 - **CENTRALA TERMICA: debit 4,0000 m3/h x 1 BUC = 4,0000 m3/h**
 - Total debit: **4,0000 m3/h**
3. Alimentarea cu gaze naturale a obiectivului din **Strada FLORILOR, nr. 50, CASA 2, apartament 1, localitatea SACELE, judetul Brasov**, se va face astfel:
 - a) realizarea unei instalatii de utilizare gaze naturale din bransamentul, postul de reglare existent
 - b) realizarea unei extinderi (modificare) a instalatiei de utilizare gaze naturale din bransamentul, postul de reglare-masurare existent (client existent).

Acordul de acces s-a emis pentru : Instalatie de utilizare noua

-Punct de delimitare dintre instalatia de racordare si instalatia de utilizare: robinetul de bransament/statia/postul de reglare (dupa caz);
-Tip contor: G4 ;
-Cadere de presiune pe contor: 1,7000 [mbar] ;
-Treapta de presiune in aval de robinetul de bransament/echipamentul de reglare: PJ .

Contorul se va monta in regim de joasa presiune. Pentru alte trepte de presiune in instalatia de utilizare, se va realiza reglare inainte de contor.

4. Durata de valabilitate a prezentului acord de acces este de 12 luni de la data emiterii cu posibilitatea prelungirii, la cererea solicitantului, cu inca 12 luni. Solicitarea de prelungire trebuie facuta pe perioada de valabilitate a prezentului document, cu cel tarziu 15 zile inainte de expirare.
5. Operatorul licentiat nu isi asuma riscul in cazul in care cladirea nu indeplineste conditiile tehnice de racordare la Sistemul de Distributie.
6. Proiectarea, executarea si receptia tehnica a instalatiei de utilizare se face numai de catre agenti economici autorizati de ANRE, conform prevederilor legislatiei in vigoare.
7. In cazul reorganizarii judiciare a operatorului licentiat, acordul de acces emis de acesta ramane valabil cu respectarea prevederilor de la punctul 4.

FD-494-1001

C2 - INTERN



01001002198348

Cod client: 191096533036

CONTRACT

pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la consumatorii casnici
nr. 3007535453/ 14.11.2016

I. Părțile contractante

ENGIE Romania S.A., cu sediul în București, B-dul Mărășești nr. 4-6, sectorul 4, cod poștal 040254, telefon 021/9366, fax 0268 473 229, cod unic de înregistrare C.I.F. RO 13093222, nr. de ordine la Oficiul Registrului Comerțului J40/5447/09.06.2000, având codul IBAN nr. RO08BRDE450SV06719094500, deschis la BRD SMCC, titular al licenței de furnizare a gazelor naturale emise de autoritatea de reglementare cu nr. 1892/2013, reprezentată legal de dl. Laurentiu Musat, reprezentat de Ignat Simona Anca, denumită în continuare *furnizor*, în calitate de vânzător, și
Dl. MANEA ION-ALIN, având Card de identitate seria și nr BV 551224, cod numeric personal 1740126080068, domiciliat în BRASOV Strada LACURILOR, Nr.5 BL.6, SC.A Ap. 5, Brasov, Cod Postal 500301, telefon(fix/mobil) 0745546600, adresa de e-mail..... - denumit în continuare *consumator*, în calitate de client, au convenit încheierea prezentului contract.

II. Date și documente generale (se completează de furnizor)

1. Locul de consum SACELE, Brasov Strada FLORILOR, Nr.50, Bl. CASA 2, Ap. 1, Cod Postal 505600, având Act de proprietate nr. 113653 / 26.07.2016 .
2. Presiunea minima de furnizare 0,025 bar - se va completa de furnizor conform acordului de acces/documentatiei tehnice avizate de operatorul sistemului de distributie/transport.

III. Obiectul contractului

Art.1. - Obiectul contractului îl constituie prestarea serviciului de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat, desemnând ansamblul de activități și operațiuni desfășurate de furnizor, pentru sau în legătură cu asigurarea cantităților de gaze naturale, exprimate în unități de energie, la locul de consum.

IV. Durata contractului

Art.2. - Contractul de furnizare a gazelor naturale se încheie pe durată nedeterminată, începând cu data punerii în funcțiune a instalației de utilizare gaze naturale /pe perioadă determinată, pentru intervalul X -X

V. Prețul contractului, categoria de consum și termenul de plată

Art.3. - (1) Prețul final reglementat pentru furnizarea gazelor naturale este de 109,34 lei/MWh (fără TVA), respectiv 131,21 lei/MWh (cu TVA), aprobat conform reglementărilor în vigoare prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, corespunzător categoriei B1 în care consumatorul este încadrat și nu include accize.

(2) Plata contravalorii facturii reprezentând serviciul pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale se face în termen de 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii.

(3) Neachitarea facturii reprezentând contravaloarea serviciului de furnizare a gazelor naturale, în termen de 15 zile de la data scadenței atrage perceperea de majorări de întârziere, conform prevederilor din condițiile-standard; nivelul majorării de întârziere este egal cu nivelul majorării de întârziere datorat pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, stabilit în condițiile precizate de Codul de procedură fiscală.

VI. Programul de consum

Art.4. - (1) Furnizorul facturează contravaloarea serviciului de furnizare reglementată pe baza cantităților convenite cu consumatorul prin Programul de consum, prevăzut în anexa la prezentul contract, cu respectarea Condițiilor-standard pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la consumatorii casnici.

(2) În cazul în care consumul înregistrat este mai mic decât consumul estimat facturat lunar, furnizorul va proceda la regularizare, începând cu prima factură emisă după momentul citirii echipamentului de măsurare.

VII. Art. 5. - Alte clauze: Transmiterea facturii se va realiza prin posta electronica, email [] sau prin curier [x]

Se va completa o singura optiune.

VIII. Art.6. - (1) Prezentul contract este completat de Condițiile-standard pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la consumatorii casnici, aprobate prin Ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, nr.77/2009 privind aprobarea contractelor-cadru pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, care fac parte integrantă din prezentul contract.

(2) Condițiile-standard pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la consumatorii casnici stabilesc cadrul general aplicabil relațiilor contractuale derulate între furnizor și consumator.

(3) ENGIE Romania S.A. se obligă să informeze consumatorul asupra condițiilor standard pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la consumatorii casnici, precum și a oricăror modificări și completări ale acestora, dispuse de ANRE și, la cererea consumatorului, să pună la dispoziția acestuia un exemplar prin remitere/transmitere, la momentul solicitării (solicitarea poate fi făcută prin oricare dintre mijloacele: telefon, fax, e-mail, scrisoare, ș.a.).

(4) Prin semnarea prezentului contract, părțile acceptă ca în toate raporturile contractuale să respecte Condițiile-standard pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la consumatorii casnici.

Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare având aceeași valoare juridică, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.